Istn. punkt redukcyjno-pomiarowy na ścianie budynku

SANITARIATY

KOMORA TECHNICZNA NR 2 - POMPY DLA ATRAKCJI

KOMORA TECHNICZNA NR 1 - FILTRY

PLAC ZABAW

WODNY PLAC ZABAW, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Basen rekreacyjny nr 2 ERB 2 zewnętrzny

Basen rekreacyjny nr 1 ERB 1 zewnętrzny

Basen rekreacyjny nr 3 ERB 3 zewnętrzny

Brodzik dla dzieci zewnętrzny

BRAK PODGRZEWU WODY BASENOWEJ

zasilanie czasowe d63 do likwidacji

istn. zasuwa dn200

istn.odcinek przyłącza PEd200 włączenie do istn.przyłącza poprzez redukcję 200/110

studnia wodomierzowa 2720x1320x2200mm

skrzynka z elektrozaworami - 4szt.

studnia dn1000 h=2,95m do nawadniania pompa głębinowa Aqalju AC 6 220-1/2 8m3/h, 42m, 230V, 12,5A, 2,2 kW

studnia chłonna

dopływ/odpływ do/z zbiornika bufor.

ISTN.BUDYNEK - proj. dozowanie chemii basenowej

BUDYNEK TECHNOLOGII WODY

POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANIA WODY NA BASENIE

Zestaw 4 gazowych absorbcyjnych pomp ciepła typ RTA 00-532 HT S1 CW moc 153,1 kW

Zestaw 4 gazowych absorbcyjnych pomp ciepła oraz kotła gazowego typ RTAY 00-652 HT S1 CW moc 187,6 kW

Szafka przyłączeniowa pomp ciepła

OŚWIETLENIE YAKY 4x16mm2 FnZe30x3

ZAS. RGYKM YKY 5x50mm

ZAS. ZK 3 YKY 4x240mm2+FnZe30x3

ZAS. RP-3 YKY 5x25mm2

ZAS. OŚW. TERENU YAKY 4x16mm2 FnZe30x3

LINIA KABLOWA YKY 4x240mm2+FnZe30x3

LINIA KABLOWA YAKXS 4x50mm2 FnZe30x3

ZAS. OS YAKY 4x25mm2 FnZa30x3

ZAS. KD YKY 4x240mm2+FnZe30x3

ZAS. OŚWIET. TERENU YAKY 4x16mm2 FnZa30x3

zasuwa dn200

LEGENDA:

- Istniejące niecki basenowe
- Projektowany wodny plac zabaw
- Skrócenie istniejących niecek
- Podziemna komora + miejsce pod budynek technologii wody basenowej
- Niecka ze stali nierdzewnej – woda podgrzewana
- Nawierzchnia bezpieczna – wodny plac zabaw
- Niecka ze stali nierdzewnej – woda niepodgrzewana
- Projektowany budynek z kasą i sanitariatami
- Projektowany budynek z małą gastronomią
- Projektowane zaplecze sanitarne
- Budynek istniejący
- Przebudowywana część bud. – nadbudowa wieży
- Istniejący budynek świetlicy – zm. na bud. technologii wody
- Projektowana nawierzchnia z kostki ceramicznej (kolor SAHARA CIEMKOWANA)
- Projektowana nawierzchnia z drewna lub kompozytu
- Projektowana nawierzchnia EPDM na placu zabaw
- Projektowane niskie ogrodzenie z elementów stalowych (niecki basenowe)
- Projektowana nawierzchnia z kostki ceramicznej
- Istn. drzewa do wycinki
- Istn. drzewostan – do pozostawienia
- Proj. przyłącze wody
- Proj. instalacja wodociągowa
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- Proj. instalacja kanalizacji deszczowej
- Proj. instalacja nawadniania (zasilająca/do zraszaczy)
- Proj. zraszacz pełnoobrotowy, R=14,1m przy 3 barach
- Proj. zraszacz zakres 45–360°, R=14,1m przy 3 barach
- Proj. instalacja gazu
- Proj. instalacja glikolu
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 4x240mm2+FnZe30x3
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 4x240mm2+FnZe30x3
- PROJ. LINIA KABLOWA YAKXS 4x50mm2+FnZe30x3
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 5x50mm2
- OŚWIETLENIE TERENU YAKY 4x16mm2+FnZe30x3
- ZK (nr1) PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- ZK (nr2) PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- ZK (nr3) PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- SO PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY H=5m, PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE OPRAWA 3350 GARDA 1
- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POSADZCE

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW:
1. ZESTAW TYPU ZAMEK
2. BUJAK
3. BUJAK
4. HUŚTAWKA TYPU BOCIANIE GNIAZDO
5. HUŚTAWKA TYPU WAGA
6. HUŚTAWKA TYPU WAGA
7. PIASKOWNICA
8. KARUZELA
9. TABLICA INFORMACYJNA

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 58-301 Lubin
telefon (075) 646-16-16, 646-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica	Nr arch.	02/16
Obiekt:	**„Przebudowa i rozbudowa założenia basenowego przy ul. Śląskiej"**	Stadium	P.W.
Adres:	działki nr: 3156, 3157, 3158, AM-17, obręb 0004 Śródmieście, jednostka ewidencyjna Świdnica 021901-1	Data:	VII.2016
Rysunek:	PLANSZA ZBIORCZA SIECI	Skala:	1:250
Branża:	ARCH., SAN., ELEKT.	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży arch.:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń z nadzoru w specjal. architektonicznej
Projektant br.sanitarnej	mgr inż. Anna Zagórniak	322/DOŚ/10	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Sprawdzający br.sanitarnej	mgr inż. Tomasz Wójcik	165/DOŚ/12	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	1.2
Projektant br.elektrycznej	mgr inż Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13	upr. bud. do projektow. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci, instalacji do proj. bez ograniczeń	