



1302.9

## RZUT PODDASZA

EW OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE  
 AW OŚWIETLENIE AWARYJNE

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA  
 PRZEWODY ZASILAJĄCE TYPY YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>  
 PRZEWODY DO LAMP I PRZEŁĄCZNIKÓW TYPY YDYp 4x1.5mm<sup>2</sup>  
 PRZEWODY DO LAMP I WYŁĄCZNIKÓW TYPY YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>

F1/RP-3 GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.  
 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm  
 INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA  
 POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2–0.3m OD POSADZKI

ARCHIprojekt				
Włodzisław Banas ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 58-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87				
Investor:	Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica	Nr arch:	02/16	
Obiekt:	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I, w Świdnicy, dz. nr 3088, 3155, 3157, 3158 obręb 0004 Świdnica.	Stadium:	P.W.	
Adres:	58-100 Świdnica, k.d. 021901_1 m. Świdnica, dz. nr 3088, 3155, 3157, 3158, obręb 0004 Świdnica.	Data:	VII.2016	
Rysunek:	RZUT PODDASZA -INSTLACJE ELEKTRYCZNE		Skala:	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:
Projektant branży elek.:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DOS/13	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. elektrycznej	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. elektrycznej	
				<b>23</b>